RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

Agence Régionale de Santé Occitanie

# Qualité des eaux de consommation humaine

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle sanitaire fixé par décision de l'ars

## Unité de gestion: RODEZ AGGLOMERATION

## Exploitant: RODEZ AGGLOMÉRATION - EAU DE RODEZ

Prélèvement et mesures de terrain réalisés le 26 octobre 2026 à 15h10 pour l'ARS.
Par le laboratoire: AVEYRON LABO, RODEZ

Nom et type d'installation:

RODEZ NORD - BEL-AIR - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Nom et localisation du point de surveillance:

RODEZ NORD - BEL AIR - RODEZ (AVEYRON LABO robinet évier cantine)

Code du point de surveillance: 0000000565 Code installation: 000566 Numéro de prélèvement: 00120972

## Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conformeaux références de qualité en raison de la conductivité légèrement tropbasse, caractéristique des eaux faiblement minéralisées.

Bulletin édité le vendredi 30 octobre 2026

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

**Agence Régionale de Santé Occitanie**
Délégation départementale de l'Aveyron
4, rue de Paraire I 12 000 RODEZ

www.occitanie.ars.sante.fr

Agence Régionale de Santé Occitanie

| Mesures de terrain | Résultats | Unité | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi | Limites de qualités Mini | Limites de qualités Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL** | | | | | | |
| Température de l'eau | 18,2 | °C | | 25 | | |
| **EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE** | | | | | | |
| pH | 8,0 | unité pH | 6,5 | 9 | | |
| **RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION** | | | | | | |
| Chlore libre | <0,03 | mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,05 | mg(Cl2)/L | | | | |

| Analyse laboratoire | Résultats | Unité | Mini | Maxi | Mini | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES** | | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 0 | | | | | |
| Coloration | <5 | mg(Pt)/L | | 15 | | |
| Couleur (qualitatif) | 0 | | | | | |
| Saveur (qualitatif) | 0 | | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,11 | NFU | | 2 | | |
| **EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE** | | | | | | |
| Titre alcalimétrique complet | 6,4 | °f | | | | |
| Titre hydrotimétrique | 7,5 | °f | | | | |
| **MINERALISATION** | | | | | | |
| Calcium | 24,6 | mg/L | | | | |
| Chlorures | 15 | mg/L | | 250 | | |
| **Conductivité à 25°C** | 193 | **µS/cm** | **200** | **1 100** | | |
| Magnésium | 3,76 | mg(Mg)/L | | | | |
| Sulfates | 6 | mg/L | | 250 | | |
| **OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.** | | | | | | |
| Aluminium total µg/l | 133 | µg/L | | 200 | | |
| **OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES** | | | | | | |
| Carbone organique total | 1,3 | mg(C)/L | | 2 | | |
| **PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES** | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | mg/L | | 0,1 | | |
| Nitrates (en NO3) | 6,4 | mg/L | | | | 50 |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | mg/L | | | | 0,5 |
| **PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES** | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 32 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 10 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |

**Agence Régionale de Santé Occitanie**
Délégation départementale de l'Aveyron
4, rue de Paraire I 12 000 RODEZ

www.occitanie.ars.sante.fr